CMA
221800340554

GRGTEST

检 测 报 告

№: FHN20220941906

样 品 名 称: 生产用水

标称生产者: /

委 托 单 位: 湖南省大观溪生物科技有限公司

检 验 类 别: 委托送检

扫一扫 验真伪

广电计量检测（湖南）有限公司
地址：湖南省长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B8 栋 3 层
电话：400-602-0999 传真：86-0731-82677105 http://www.grgtest.com

湖南省大观溪生物科技有限公司

GRGTEST

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。
3. 报告涂改无效，增删无效，部分复制无效。
4. 若对检验报告有异议，应于收到报告之日起七个工作日内向检验单位提出，逾期不予受理。
5. 样品为委托方送检时，样品来源及信息由委托方提供及确认，检验报告仅对所检样品负责。
6. 除非另有说明，本检测报告仅适用于客户提供的样品。
7. 未经检验机构书面同意，不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

湖南省大观溪生物科技有限公司

广电计量检测（湖南）有限公司
地址：湖南省长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园B8栋3层
电话：400-602-0999 传真：+86-0731-82677105 http://www.grgtest.com

检 测 报 告

报告编号：FHN20220941906

样品名称	生产用水	样品编号	FHN20220941906
样品规格	/	样品数量	20L
生产日期	/	产品批号	/
样品状态描述	液体瓶装		
委托单位	湖南省大观溪生物科技有限公司		
委托单位地址	湖南省娄底市新化县白溪镇大沅村四组		
标称生产者	/		
标称生产地址	/		
收样日期	2022.09.13	检验日期	2022.09.14 至 2022.09.29
检验项目	硒，铜，铅，镉，铁，锰，砷，汞，锌， 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数，色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物， pH，溶解性总固体，总硬度（以 $CaCO_3$计），氟化物（以 F^-计），溴酸盐，耗氧量（以 O_2计），六价铬，甲醛，氯化物（以 Cl^-计），氯酸盐，硝酸盐（以 N 计），硫酸盐（以 SO_4^{2-}计），亚氯酸盐，氰化物(以 CN^-计)，总β 放射性，总α 放射性，阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计），挥发性酚（以苯酚计），三氯甲烷，四氯化碳		
评价依据	GB 5749-2006		
检验结论	经检验，所检项目符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》的要求。 签发日期：2022.09.29		
备 注	/		

编制：欧阳芷青　　审核：徐瑞丽　　批准：梁军

广电计量检测（湖南）有限公司
地址：湖南省长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B8 栋 3 层
电话：400-602-0999　传真：+86-0731-82677105　http://www.grgtest.com

湖南省大观溪生物科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：FHN20220941906

检验项目	单位	检验依据	检验结果	评价依据	限值	单项评价
硒	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.00011	GB 5749-2006	≤0.01	合格
铜	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	未检出（最低检测质量浓度：0.00009mg/L）	GB 5749-2006	≤1.0	合格
铅	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	未检出（最低检测质量浓度：0.00007mg/L）	GB 5749-2006	≤0.01	合格
镉	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	未检出（最低检测质量浓度：0.00006mg/L）	GB 5749-2006	≤0.005	合格
铁	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.032	GB 5749-2006	≤0.3	合格
锰	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.0027	GB 5749-2006	≤0.1	合格
砷	mg/L	GB/T 5750.6-2006 1.5	0.00015	GB 5749-2006	≤0.01	合格
锌	mg/L	GB/T 5750.6-2006 5.1	未检出（最低检测质量浓度：0.05mg/L）	GB 5749-2006	≤1.0	合格
汞	mg/L	GB/T 5750.6-2006 8.1	未检出（最低检测质量浓度：0.0001mg/L）	GB 5749-2006	≤0.001	合格
菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1.1 平板计数法	9	GB 5749-2006	≤100	合格
总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1 多管发酵法	<2.2	GB 5749-2006	不得检出	合格

湖南省大观绿生物科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：FHN20220941906

检验项目	单位	检验依据	检验结果	评价依据	限值	单项评价
耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 3.1 多管发酵法	<2.2	GB 5749-2006	不得检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 4.1 多管发酵法	<2.2	GB 5749-2006	不得检出	合格
亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006 13.1	未检出（最低检测质量浓度：0.04mg/L）	GB 5749-2006	≤0.7	合格
溴酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2006 14.1	未检出（最低检测质量浓度：0.005mg/L）	GB 5749-2006	≤0.01	合格
甲醛	mg/L	GB/T 5750.10-2006 6.1	0.0764	GB 5749-2006	≤0.9	合格
氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.11-2006 6 离子色谱法	未检出（最低检测质量浓度：0.005mg/L）	GB 5749-2006	≤0.7	合格
总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006	0.25	GB 5749-2006	≤1	合格
总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2006	0.038	GB 5749-2006	≤0.5	合格
色度	度	GB/T 5750.4-2006 1.1	未检出（最低检测色度: 5 度）	GB 5749-2006	≤15	合格
阴离子合成洗涤剂（以十二烷基苯磺酸钠计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 10.1	未检出（最低检测质量浓度：0.050mg/L）	GB 5749-2006	≤0.3	合格
浑浊度	NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1	未检出（最低检测浑浊度: 0.5NTU）	GB 5749-2006	≤1	合格

湖南省大源生物科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：FHN20220941906

检验项目	单位	检验依据	检验结果	评价依据	限值	单项评价
肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2006 4.1	无	GB 5749-2006	无	合格
pH	/	GB/T 5750.4-2006 5.1	7.5	GB 5749-2006	不小于 6.5 且不大于 8.5	合格
总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 7.1	91.8	GB 5749-2006	≤450	合格
溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2006 8.1	123.0	GB 5749-2006	≤1000	合格
挥发性酚（以苯酚计）	mg/L	GB/T 5750.4-2006 9.1	未检出（最低检测质量浓度：0.002mg/L）	GB 5749-2006	≤0.002	合格
臭和味	/	GB/T 5750.4-2006 3.1	无任何臭和味	GB 5749-2006	无异臭、异味	合格
硫酸盐（以 SO_4^{2-} 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 1.2	18	GB 5749-2006	≤250	合格
氟化物（以 F^- 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 3.2	0.57	GB 5749-2006	≤1.0	合格
氰化物（以 CN^- 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 4.1	未检出（最低检测质量浓度：0.002mg/L）	GB 5749-2006	≤0.05	合格
硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 5.3	未检出（最低检测质量浓度：0.15mg/L）	GB 5749-2006	≤10	合格
氯化物（以 Cl^- 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2006 中 2.2	1.0	GB 5749-2006	≤250	合格

湖南省大观溪生物科技有限公司

检 测 报 告

报告编号：FHN20220941906

检验项目	单位	检验依据	检验结果	评价依据	限值	单项评价
六价铬	mg/L	GB/T 5750.6-2006 10.1	0.00411	GB 5749-2006	≤0.05	合格
耗氧量（以O_2计）	mg/L	GB/T 5750.7-2006 1.1	0.44	GB 5749-2006	≤3.0	合格
三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.8-2006 1.2	未检出（最低检测质量浓度：0.0002mg/L）	GB 5749-2006	≤0.06	合格
四氯化碳	mg/L	GB/T 5750.8-2006 1.2	未检出（最低检测质量浓度：0.0001mg/L）	GB 5749-2006	≤0.002	合格

----------报告结束----------

湖南省大观溪生物科技有限公司

广电计量检测（湖南）有限公司
地址：湖南省长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 B8 栋 3 层
电话：400-602-0999 传真：+86-0731-82677105 http://www.grgtest.com